

PROGRAM DE CONTROL
pentru controlul calitatii lucrărilor de instalatii electrice

Denumirea lucrării: AMENAJAREA ZONEI CENTRALE DIN VECINATATEA CASEI DE CULTURA DIN ORASUL BALAN IN ZONA DE RECREERE

Localitatea: ORASUL BALAN , STR. 1 DEC. , NR. 21/A, JUD. HARGHITA

PROIECTANT GENERAL: S.C. PIRAMIS DESIGN SRL

reprezentat prin sef proiect : TC. TAMAS ERVIN

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. REMONDA SRL MIERCUREA CIUC

reprezentat prin proiectant: ING. MIKLOS GABOR

BENEFICIAR: ORASUL BALAN

reprezentat prin:

EXECUTANT:

reprezentat prin :

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, Ordinul MLPAT nr. 31/N/1995, Ordinul MLPAT nr. 1/IS/1992, Regulamentul privind controlul de stat al calitatii în constructii aprobat prin HGR nr. 272/1994 si normele tehnice în vigoare se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrărilor:

Nr. crt.	Lucrări ce se controlează si se verifică sau se receptionează calitativ si pentru care se întocmesc documente scrise	Documente scrise care se întocmesc PV=Proces verbal PVR=Proces verbal de receptie calitativă PVLA=Proces verbal de lucrări ascunse	Participanti: B-beneficiar P-proiectant E-executant I-Inspectia în constructii	Semnătura
0	1	2	3	4
1	Predarea frontului de lucru pentru instalatii, verificarea golurilor si niselor în pereti	PV	B+E	
2	Verificarea scriptică si vizuală si după caz prin măsurători de sondaj a materialelor, aparatelor echipamentelor si utilajelor electrice, conform C56-02, caiet I., art. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	PV	B+E	
3	Verificarea circuitelor electrice (trasee, sectiuni, marcări, legături), conform C56-02, caiet I., art. 3.1, 3.2, 3.3	PV	B+E	
4	Verificarea prin măsurători a continuității si a rezistentei de izolatie a conductoarelor, cf. PE116	PV	B+E	
5	Verif inst. prin legare la pământ si la nul cf. C56-02, caiet I.,art. 3.8 (Fază determinantă)	PV Buletin de verificare a prizei de pamant	B+E+P+I	
6	Receptia preliminară constând din verificarea scriptică si fizică generală, privind toate conditiile de aspect si calitate ale executiei, se vor efectua probe de functionare, cf. C56-02, caiet I., art. 3.11	PVR PVLA	B+E	

NOTA :

Trecerea la executie se va face numai după însusirea si semnarea de către executant si investitor (utilizator) a prezentului program de control.

Coloana 4 se completează la încheierea actului prevăzut în coloana 2.

Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru aplicarea în minimum 10 zile înainte datei la care urmează să se facă verificarea.

La receptia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

INVESTITOR/UTILIZATOR

PROIECTANT

EXECUTANT

INSPECTIA
IN CONSTRUCTII